

2階の床面積を考慮した 補正係数一覧表

【適用範囲】

- ・診断プログラムに”Wee2012”を用いた場合にのみ、この補正係数を適用できる。
- ・1階の評点のみに適用できる。(2階は適用不可)

| 適用範囲 | (A) | (B) | (C) |
|-------------|------|------|---------|
| | 軽い建物 | 重い建物 | 非常に重い建物 |
| Rf1値 | 補正係数 | 補正係数 | 補正係数 |
| 0.1以下 | 2.0 | 1.9 | 1.3 |
| 0.1を超え0.2以下 | 1.9 | 1.8 | 1.3 |
| 0.2を超え0.3以下 | 1.8 | 1.7 | 1.2 |
| 0.3を超え0.4以下 | 1.7 | 1.6 | 1.2 |
| 0.4を超え0.5以下 | 1.6 | 1.5 | 1.1 |
| 0.5を超え0.6以下 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
| 0.6を超え0.7以下 | 1.4 | 1.3 | 1.0 |
| 0.7を超え0.8以下 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
| 0.8を超え0.9以下 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
| 0.9を超え1.0以下 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |

Rf1値(2階床面積の比率) : 2階床面積／1階床面積