

上越地方合同庁舎外1件(24)防水改修その他実施設計業務

本日、令和6年9月5日に「手続開始の公示」を実施しましたのでお知らせします。

入札・契約方式 : 簡易公募型競争入札(総合評価落札方式 簡易型1:1)

参加表明書の提出締切日 : 令和6年9月17日(火) 13時まで

技術提案書の作成・内容 : 1題

業務実施方針及び手法

(業務実施方針、取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上の配慮事項等)

詳細は入札情報サービスのページで公開しています。

《 <https://www.i-ppi.jp> 》

また、北陸地方整備局営繕部の HP でも公開しています。

《 <https://www.hrr.mlit.go.jp/eizen/index.html> 》

○ 入札参加の資格要件

- ◆ 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関するものを除く)における令和5・6年度建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けているものであること。
- ◆ 北陸地方整備局管内(新潟県、富山県、石川県、長野県、福島県、山形県、岐阜県、福井県)に本社・支店、営業所のいずれかを有していること。
- ◆ コンサル業務として上記要件を満たす 単体企業 又は 設計共同体 どちらでも参加可能です。
- ◆ 記載を求める技術者は、管理技術者、主任担当技術者(総合分野)及び(機械分野)です。

○ 技術者の資格要件

- ◆ 管理技術者 は、1級建築士の資格を有している。
- ◆ 管理技術者、主任担当技術者(総合分野) は、参加表明書等提出者の組織に所属している。
- ◆ 管理技術者、主任担当技術者(総合分野) は、同種又は類似業務実績がある。
- ◆ 管理技術者 と 主任担当技術者(総合分野)又は(機械分野) との兼任が可能です。

○ 業務の履行にあたり

- ◆ 技術者の兼任により 最少2名の技術者 で業務を履行することも可能です。
- ◆ 業務契約後、発注条件に変更が生じれば発注者との協議により、履行期限延期 が可能です。
- ◆ 発注者との打合せは、対面形式 又は Web 会議形式 どちらでも可能です。

- ・所在地 : 新潟県上越市春日野 1 - 5 - 2 2
- ・敷地面積 : 3,199.00m²
- ・庁舎
構造/階数/延床面積 : RC造/地上4階 / 2,350.17m²
竣工年 : 平成3年

■改修内容

【建築】

- ・低層部屋根 : 既存露出防水層存置のうえ、シート防水を新設
- ・高層部屋根 : 既存保護層存置のうえ、シート防水を新設
- ・東側塔屋屋根 : 既存保護層存置のうえ、シート防水を新設
- ・西側塔屋屋根 : 既存保護層存置のうえ、シート防水を新設
- ・空気調和設備改設に伴う天井（仕上材・軽鉄下地材共撤去・新設、天井点検口新設、開口補強新設）、壁等の改修
- ・空気調和設備改設に伴う機械基礎新設

【機械設備】

空気調和設備

- ・各階空気調和設備の改設

換気設備

- ・各階換気設備の改設（一部ダクト改設含む）



【電気設備】

- ・空気調和設備改設に伴う動力盤、分電盤の改修
- ・天井改修に伴う天井取付器具の取り外し再取り付け

上越地方合同庁舎 案内図・配置図



案内図



配置図



庁舎外観

新発田地方合同庁舎

- ・所在地 : 新潟県新発田市日渡 9 6
- ・敷地面積 : 4,630.00m²
- ・庁舎
構造/階数/延床面積 : RC造/地上4階 /2,202.15m²
竣工年 : 平成6年

■改修内容

【電気設備】

- ・照明器具、非常用照明のLED化及び照明制御器の更新を行う。（一部交換された照明除く）
- ・照明器具の配置は既設位置での更新とする。
- ・照明制御器は事務室、会議室等は明るさセンサー制御、廊下・便所・書庫等は人感センサ制御とする。
- ・スイッチ、電源線及び制御線の更新を行う。


新発田地方合同庁舎 案内図・配置図



案内図



庁舎外観



配置図